



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail:ogpnundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения

«Общеобразовательный лицей № 3» Резниченко Ирине Валерьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПРг. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по Архангельской области от 20 января 2020 года № 6

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 18 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года Старцевой Натальей Николаевной старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей № 3», расположенного по адресу: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» Резниченко Ирина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В нарушение требований нормативных документов	ст.103 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2020 года	

	помещениях школы расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников составляет менее 0,5 м. (кабинет технологии мальчиков, кабинет тренеров).	безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации), а именно: в помещениях лица (коридор около столовой, подвальное помещение, спортзал) допущено провисание шлейфов проводов автоматической установки пожарной сигнализации, при требуемом шаге крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 м, при вертикальных - 0,35м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.21.12 РД 78.145-93	01.05.2020 года	
3	При эксплуатации путей эвакуации (в коридорах, фойе, лестничных маршах) руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности	п. 33,43 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.4.026-2015	01.05.2020 года	
4	В нарушение требований пожарной безопасности руководителем не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	п. 14 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2020 года	
5	В нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации путей эвакуации не обеспечено соблюдение проектных решений в здании школы, а именно: в полу на путях эвакуации (между спортзалом и тамбуром эвакуационного выхода) допущены перепады высот в полу менее 45 см.	п. 33, п. 36-а Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28 СНиП21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130-2009	01.05.2020 года	
6	В нарушение требований пожарной безопасности при монтаже эвакуационных выходов допущены перепады высот в полу менее, а именно: эвакуационный выход, ведущий на улицу из спортзала; эвакуационный выход, ведущий на	п. 33, п. 36-а Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28 СНиП21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130-2009	01.05.2020 года	

	улицу из помещения столовой)			
7	В нарушение требований пожарной безопасности руководителем не организовано прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума лицами ответственными за пожарную безопасность (согласно приказа № 142-3/о от 18 сентября 2019 года «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» ответственными за обеспечение пожарной безопасности назначены 32 педагога, документы подтверждающие акт обучения на данных лиц не предоставлены)	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.05.2020 года	
8	В нарушение требований пожарной безопасности не определены порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.05.2020 года	
9	В нарушение требований пожарной безопасности в подвальном помещении при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации допущена комбинация дымовых и тепловых извещателей	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.1 СП 5.13139-2009	01.05.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области Старцева Наталья Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 26 » февраля 2020 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Директор
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»
Резниченко Ирина Валерьевна

« 26 » февраля 2020г.

(Handwritten signature)

(подпись)